

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ορθή επανάληψη
Ως προς τον πίνακα

Αριθ.Αποφ. 8/2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 2/2026 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας**

**Θέμα: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -Τακτοποιητικού) του
έργου: Σ025 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”»**

Στην Πρέβεζα, σήμερα **Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026** και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας, ύστερα από την αρ. πρωτ.343/09-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παγγές Νικόλαος Πρόεδρος	1.Κύρλας Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ζέρβας Φώτιος - Τακτικό μέλος	
4. Σαριάνογλου Γεώργιος - Τακτικό μέλος	
5. Κοκκίνης Γεώργιος - Αναπληρ. μέλος	
6. Τζίμας Νικόλαος- Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη της ΔΕ, ότι με την αριθμ. 4/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, για τους παρακάτω λόγους :

1) Ο 1ος Α.Π.Ε περιλαμβάνει άμεσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών που δημιουργήθηκαν σε σχολικά κτίρια προκειμένου να αντιμετωπισθούν καταστάσεις επικίνδυνες για την σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και την επίτευξη συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας τους.

2) Προέκυψαν εργασίες εκτάκτως και απρόβλεπτα σε σχολικές μονάδες που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων σε τοιχοποιίες ,στέγες στις εγκαταστάσεις των κτιρίων (υδραυλικά-ηλεκτρομηχανολογικά, οικοδομικές εργασίες κλπ) που εξελίσσονται με τον χρόνο και απαιτούν την άμεση επισκευή και αποκατάσταση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** παρουσίασε την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ. Ηλ. Τσάγκας), που έχει ως εξής:

«...Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ,τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις
2. Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων ,τον Ν.4412/2016 ,τον Ν.1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα
3. Τον φάκελο της εργολαβίας

4. Την από 12/06/2025 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Το έργο με τίτλο < Σ025 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ > χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2025 για επισκευές-συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πρέβεζας σε βάρος του Κ.Α :02.30.7331.602 με το ποσό των 220.000 ευρώ

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ :

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε την υπ αρ : **08/2025** μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο < Σ025 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ >

Περιλαμβάνει εργασίες προκειμένου να αποκατασταθούν και αντιμετωπισθούν καταστάσεις επικίνδυνες για την σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και την επίτευξη συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών και των διδασκόντων , που προέκυψαν εκτάκτως και απρόβλεπτα σε σχολικές μονάδες του Δήμου με πτώσεις δομικών υλικών πτώσεις επιχρισμάτων και τεμαχίων τσιμέντων από την οροφή αιθουσών καθώς και εσωτερικών χώρων λόγω σοβαρής διάβρωσης που έχουν ως αποτέλεσμα

α) εκτεταμένες βλάβες και φθορές στο Φ.Ο και σε τοιχοποιίες
β) αποκολλήσεις επιφανειών επιχρισμάτων και οπλισμένου σκυροδέματος και πτώση αυτών από μεγάλο ύψος . Ενδεικτικά αναφέρουμε 1) τα αρ.πρωτ. 4 & 24 /18.02.2025 έγγραφα του Δ/ντή του ΣΑΕΚ Πρέβεζας με το οποίο μας ενημερώνει για έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα κτιριακά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως ξαφνική πτώση κομματιών μπετού από την οροφή του εργαστηρίου Κομμωτικής και Αισθητικής του Εργαστηριακού κέντρου Πρέβεζας με πιθανή αποκόλληση και άλλων κομματιών μπετού οροφής, καθώς και για την απόφαση αναστολής και διακοπής λειτουργίας μαθημάτων Εργαστηρίου.

Επίσης πτώση κομματιών ψευδοροφής στο γραφείο του Δντή, μεγάλη εισροή υδάτων στα εργαστήρια του ηλεκτρολογικού τομέα με άμεσο κίνδυνο βραχυκυκλώματος στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κλπ,

Κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται άμεσες επισκευαστικές εργασίες καθαιρέσεων των σαθρών επιχρισμάτων-σκυροδεμάτων ,καθώς και αποκατάσταση των ζημιών και φθορών (ρηγματώσεις –αποκολλήσεις-οξειδώσεις οπλισμού έντονα σημάδια υγρασίας , κλπ) καθώς και επισκευαστικών εργασιών στεγανοποίησης και υγρομόνωσης της οροφής του χώρου εργαστηρίου των δύο αιθουσών .

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια και υγιεινή μαθητών και εκπαιδευτικών κρίθηκε αναγκαίο το εργαστήριο να τεθεί εκτός λειτουργίας μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών με αποτέλεσμα την δυσχερή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας .

Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την είσοδο και την διαρροή όμβριων υδάτων από την οροφή του κτιρίου στο χώρο των εργαστηρίων Κομμωτικής και αισθητικής που είχε σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση και αποκόλληση τμημάτων επιχρισμάτων - σκυροδέματος καθώς και την διάβρωση και οξείδωση του οπλισμού της πτυχωτής πλάκας οροφής με τους υαλοπίνακες .

Στη παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες καθαίρεσης οροφοκονιαμάτων , μόνωσης στεγάνωσης της πτυχωτής πλάκας οροφής με υαλοπίνακες εξ αιτίας της εισροής όμβριων υδάτων καθώς και επισκευή τοπικής αποκάλυψης του οπλισμού σκυροδέματος με καθαίρεση των σαθρών τμημάτων που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης του οπλισμού. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά, τοπικές ή καθολικές επισκευές αποκαταστάσεις αποκαλυμμένων οπλισμών με σύστημα έτοιμων επισκευαστικών κονιαμάτων για στρώση πάχους έως 25 mm

Για λόγους υγιεινής θα γίνουν εργασίες βελτίωσης των wc βάσει των παρατηρήσεων που αναφέρθηκαν στις εκθέσεις Υγειονομικής Επιθεώρησης ,κατόπιν των υγειονομικών ελέγχων από την Δ/ση Δημόσιας Υγείας κ κοινωνικής Μέριμνας.

Για λόγους πρωτίστως ασφάλειας αλλά και διαμόρφωσης συνθηκών υγιεινής, θα γίνουν άμεσα εργασίες επισκευής-συντήρησης των σχολικών κτιρίων που αναφέρονται στην εκπονηθείσα μελέτη ελέγχου και αποκατάστασης φθορών και βλαβών των σχολικών κτιρίων για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας τους, καθώς και του τρόπου αποκατάστασης των φθορών και βλαβών που

διαπιστώθηκαν σε φέροντα δομικά στοιχεία που παρουσιάζουν δομική τρωτότητα σε εμφανή δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως ρηγματώσεις και διαμπερείς ρωγμές ,ενανθράκωση σκυροδέματος, οξειδώσεις οπλισμών και εκτινάξεις-αποκολλήσεις σκυροδέματος, μικρο-ρηγματώσεις (ελαφρείς βλάβες φερόντων στοιχείων(δοκών και υποστηλωμάτων) και μέτριες βλάβες στις πλάκες οροφής(δευτερεύοντα φέροντα δομικά στοιχεία)

Παρόμοιες παρεμβάσεις αφορούν το Γυμναστήριο του 2^{ου}-3^{ου} Γυμνασίου Πρέβεζας ,Νηπιαγωγείο Ωρωπού κλπ)

Θα εκτελεστούν άμεσες παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης στο φέροντα οργανισμό του 1^{ου} Λυκείου Πρέβεζας και συγκεκριμένα στις εξωτερικές κολώνες του κτηρίου οι οποίες έχουν υποστεί καταπόνηση και μερική αποσάθρωση του σκυροδέματος σύμφωνα με τον ταχύ οπτικό έλεγχο των Μηχανικών του ΟΑΣΠ του Πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου βάσει του Ν.5037/2023 που διενεργείται στα σχολικά κτίρια του Δήμου Πρέβεζας

Το κτιριακό συγκρότημα του 1^{ου} Λυκείου Πρέβεζας έχει κατασκευαστεί με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελείται από ανεξάρτητα σεισμικά και σε επαφή μεταξύ τους τμήματα.

Ο φέρων οργανισμός αποτελείται από πλαισιακούς φορείς συστοιχίας υποστυλωμάτων ορθογωνικής και τετραγωνικής επί το πλείστον διατομής και δοκών οροφής.

Τα πλαίσια αυτά , παρουσιάζουν έντονες φθορές και βλάβες που οφείλονται στην ενανθράκωση του σκυροδέματος και κατ'επέκταση στην διάβρωση των οπλισμών επειδή είναι άμεσα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον το οποίο είναι έντονα διαβρωτικό και η εξωτερική τους επιφάνεια χρίζει μόνωσης .

Θα αποκατασταθούν άμεσα τα σαθρά σκυροδέματα και η διάβρωση των οπλισμών με ειδικά επισκευαστικά κονιάματα και αναστολείς διάβρωσης για τους οπλισμούς που εμφανίζονται στα δοκάρια στήριξης πλακών άνω και κάτω επιφανειών.

Επίσης γίνονται επισκευαστικές εργασίες συντήρησης με βάσει τον συνεχή οπτικό έλεγχο που γίνεται από την υπηρεσία μας προκειμένου να ικανοποιηθούν άμεσα τα απρόβλεπτα και κατεπείγοντα αιτήματα των Δ/ντών των σχολικών μονάδων που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και συντήρηση των κτιρίων και αφορούν επείγουσες-έκτακτες εργασίες που χρήζουν άμεσων παρεμβάσεων και στατικών ενισχύσεων στον φέροντα οργανισμό ,στις τοιχοποιίες, στην στέγη ,στις εγκαταστάσεις των κτιρίων (υδραυλικά-ηλεκτρομηχανολογικά ,οικοδομικές εργασίες κλπ) για την αποτροπή καταστάσεων επικίνδυνων για την σωματική ακεραιότητα και την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε αυτό, αν προστεθεί και η μεγάλη ηλικία του κτιριακού συγκροτήματος, τα προβλήματα που εμφανίζονται θα εξελίσσονται με το χρόνο καθώς είναι ενεργά και απαιτούν άμεσα επισκευή και αποκατάστασή τους.

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **160/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας, ενώ με την υπ' αριθμ. **254/2025** Απόφαση Δ.Ε. Δήμου Πρέβεζας εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «**ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ** » με μέση έκπτωσης **E = 5 %**.

3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :

Η Σύμβαση ανάθεσης υπεγράφη την 12/06/2025 για συνολικό ποσόν (με Φ.Π.Α.) **209.190,00** μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου.

2. ΠΡΟΘΕΜΙΕΣ :

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι η **12-03-2026**.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει για λόγους ασφάλειας και υγιεινής των μαθητών και των διδασκόντων, που προέκυψαν εκτάκτως και απρόβλεπτα σε σχολικές μονάδες του Δήμου με πτώσεις δομικών υλικών πτώσεις επιχρισμάτων και τεμαχίων τσιμέντων από την οροφή αιθουσών καθώς και εσωτερικών χώρων λόγω σοβαρής διάβρωσης

Θα εκτελεστούν οι κάτωθι οικοδομικές εργασίες για άρση της επικινδυνότητας :

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από

οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
 Καθαίρεση επιχρισμάτων
 Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 μ
 Καθαίρεση οροφокονιαμάτων
 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
 Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου
 Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων
 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
 Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα
 Τοπικές ή καθολικές επισκευές αποκατάστασης αποκαλυμμένων οπλισμών με σύστημα έτοιμων
 επισκευαστικών κονιαμάτων για στρώση πάχους έως 25 μμ .
 Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών και επισκευή επιφανείας στοιχείων οπλισμένου
 σκυροδέματος.
 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας .
 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος .
 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά .
 Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού,
 χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως.
 Διάνοξη οπών σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και αγκύρωση διαμηκών οπλισμού με
 χημικό τρόπο.
 Σκοπός είναι η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων με την σωστή συνεργασία επιβλέποντα
 και αναδόχου και η αποπεράτωση όλων των εργασιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να
 υπάρξουν προβλήματα για τους διδάσκοντες και τους μαθητές.
 Με βάση την αρχική μελέτη, συντάχθηκε και επισυνάπτεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)
 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, και περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις
 των συμβατικών εργασιών η εκτέλεση των οποίων κρίνεται αναγκαία για την λειτουργία του
 έργου.
 Με τις προτεινόμενες εργασίες δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδιασμού της αρχικής
 σύμβασης, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
 Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, αντιθέτως οι εργασίες
 είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό.
 Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ούτε τροποποιούνται οι
 προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Τακτοποιητικός)

6.1 Η σύνταξη του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού)
 συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α. 24%) **209.190,00 ΕΥΡΩ** , κρίνεται αναγκαία
 προκειμένου να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν για τους
 λόγους που προαναφέρθηκαν και να διαμορφώσει το τεχνικό αντικείμενο, σύμφωνα με το βασικό
 σχεδιασμό του έργου, για την έντεχνη ολοκλήρωση και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του.

6.2 Ειδικότερα ο παρών **1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών**, (Τακτοποιητικός) είναι
 συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης (με Φ.Π.Α.) **209.190,00 ευρώ**, σε ισοζύγιο σε σχέση με
 την αρχική σύμβαση.

Οικονομικά στοιχεία του παρόντος Α.Π.Ε.

	ΠΟΣΑ ΓΙΑ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1 ^{ος} Α.Π.Ε.
A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	130.615,44	150.206,44
B	Γ.Ε. & Ο.Ε.	23.510,78	27.037,16
Γ	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	23.118,93	1,55

Δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	335,49	335,49
Ε	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	177.580,64	177.580,64
ΣΤ	ΕΚΠΤΩΣΗ 5%	-8.879,03	-8.879,03
Ζ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	168.701,61	168.701,61
Η	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	40.488,39	40.488,39
Θ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	209.190,00	209.190,00

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης 209.190,00 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου ,δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- την εισήγηση της υπηρεσίας,
- τις διατάξεις του άρθρου 152 Ν. 3463/06,
- τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023),
- τις διατάξεις του ν. 3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας), όπως ισχύει,
- τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α' 7.06.2010) όπως ισχύει,
- την Αριθμ. Εγκύκλιο: 303 Α.Π.: 30971-02-04-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 1° Α.Π.Ε (Τακτοποιητικό) όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου τελικής δαπάνης 209.190,00 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **8/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΓΕΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ