



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ.πρωτ.8419 / 20-4-2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ »

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σχετικά με τη μελέτη 11/17-02-21 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ θα θέλαμε να

μας απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις :

1. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας λαμπτήρες με περισσότερα LUMEN ή LUMEN/WATT από τα ζητούμενα ή θα θεωρηθεί λόγος αποκλεισμού?
2. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας λαμπτήρες με θερμοκρασία χρώματος 2050K αντί των 2000K που ζητούνται ή θα θεωρηθεί λόγος αποκλεισμού?
3. Σχετικά με το α/α 18 : λαμπτήρας ΗQI, E40, ζητείται όντως ισχύς 100 W? Κοινές περιπτώσεις τέτοιων λαμπτήρων ξεκινούν από 250 W.
4. Σχετικά με το α/α 56 : φωτιστικό δρόμου, πρέπει να καταθέσουμε δείγμα κατά την υποβολή των προσφορών?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. ΝΑΙ μπορείτε να συμπεριλάβετε στην προσφορά μας λαμπτήρες με περισσότερα LUMEN ή LUMEN/WATT από τα ζητούμενα ΔΕΝ θα θεωρηθεί λόγος αποκλεισμού.
2. ΝΑΙ μπορείτε να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας λαμπτήρες με θερμοκρασία χρώματος 2050K αντί των 2000K που ζητούνται ή θα θεωρηθεί λόγος αποκλεισμού
3. Σχετικά με το α/α 18 : λαμπτήρας ΗQI, E40, ζητείται όντως ισχύς 100 W.
4. Σχετικά με το α/α 56 : φωτιστικό δρόμου, ΔΕΝ απαιτείται να καταθέσουμε δείγμα με την προϋπόθεση να είναι σύμφωνα με το άρθρο.

Πρέβεζα 20/4/2021

ΤΖΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ